



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Кемеровской области
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55^А,
тел/факс (384-2) 77-12-41; тел. 77-12-42, 46-23-16
E-Mail: gpn@keme.ru, stat@keme.ru, nto@keme.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАРИНСКОГО И ЧЕБУЛИНСКОГО РАЙОНОВ**

652150 г. Мариинск, ул. Ленина-32, телефон/факс (38443)5-23-01 E-mail: ocpn_11@list.ru

Предписание № 8/1/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МБДОУ «Детский сад №10 «Гнездышко»

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Мариинского и Чебулинского районов по пожарному надзору С.Н. Терентьева № 8 от «11» января 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. «22» января 2016 г. государственным инспектором Мариинского и Чебулинского районов по пожарному надзору Федоренко И.В. проведена внеплановая выездная проверка противопожарного состояния здания, помещений и территории МБДОУ «Детский сад №10 «Гнездышко», расположенного по адресу: г. Мариинск, ул. Гагарина, 8 совместно с заведующим Быковой Е.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Вывести системы автоматической пожарной сигнализации на пульт в подразделение пожарной охраны	ч.7 ст. 83 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях ПБ» от 22.08.2008г.	01.07.16	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором



«22» сентября 2016 г.

Государственный инспектор Мариинского и
Чебулинского районов по пожарному надзору
И.В. Федоренко

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)



Предписание для исполнения получил:


«26» сентября 2016 г.

Заведующий МБДОУ «Детский Сад №10
«Гнездышко» Быкова Е.Н.

(должность, фамилия, инициалы)